



ЗАО "Спитамен Банк"
734064, Р.Т., Душанбе, ул.
Бободжона Гафурова, 45
Тел: +992(44)640-65-65
www.spitamen.com,
tender@spitamen.com

«УТВЕРЖДЕНО»

ЗАО «Спитамен Банк»

ОТ _____

Председатель Правления
Самандарзода Н. _____



Документация по открытому тендеру на выбор
поставщика генератора с выполнением работ по
поставке, установке и вводу в эксплуатацию для
ЗАО «Спитамен Банк»

г.Душанбе - 2026

1. Термины, определения и сокращения.

Банк, Заказчик – Закрытое Акционерное Общество «Спитамен Банк».

Победитель Тендера - Участник, Тендерное предложение которого признано наиболее экономически выгодным и акцептовано в случае проведения Тендера, или Участник, предложение которого принято по результатам применения процедуры закупки у одного Участника

Предмет закупки - товары, работы или услуги, которые приобретаются Заказчиком в рамках единой процедуры закупки.

Тендер - осуществление конкурентного отбора Участников с целью определения Победителя, который обеспечивает наилучшие условия поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для потребностей Заказчика.

Тендерная документация - комплект документов, который содержит сведения об условиях Тендера, в том числе о порядке его проведения, требованиях к Участникам, критериях определения Победителя и т.п.

Тендерные предложения - предложения касательно предмета закупки или его части, которые Участники подают Заказчику в соответствии с требованиями Тендерной документации.

Тендерная комиссия - коллегиальный орган, состоящий из сотрудников Банка, которые назначены ответственными за организацию и проведение процедур закупки.

Участник - какое-либо юридическое или физическое лицо, которое изъявило желание принять участие в Тендере, в частности, которое запросило тендерную документацию, направило документы для прохождения процедуры Тендера, определено Тендерной комиссией для участия в Тендере.

DDP (Инкотермс 2020) - «Поставка с оплатой пошлины» указанное название места назначения означает, что продавец предоставит прошедший экспортную и импортную таможенную очистку, и готовый к разгрузке с прибывшего транспортного средства товар с учетом НДС в распоряжение покупателя в указанном месте назначения.

2. Предмет Тендера.

2.1 Предметом Тендера является поставка дизельного генератора мощностью от 180 до 200 кВт для ЗАО «Спитамен Банк» согласно Техническому заданию (Приложение № 2).

Поставщик обязан осуществить поставку нового генератора, соответствующего требованиям тендерной документации, в установленном количестве и в согласованный срок.

3. Техническое задание, спецификация и количество товара

3.1 Общие требования:

- Тип – дизельный генератор в шумозащитном всепогодном кожухе.
- Номинальная мощность (PRP) – не менее 180 кВт и не более 200 кВт.
- Резервная мощность (ESP/Standby) – в соответствии с технической документацией производителя с обязательным указанием конкретного значения в техническом предложении участника.
- Напряжение – 400/230 В.
- Частота – 50 Гц.
- Коэффициент мощности (Power Factor) – 0,8.
- Количество фаз – 3.
- Двигатель – дизельный, с жидкостным охлаждением.
- Альтернатор – бесщеточный, синхронный, класс защиты не ниже IP23.
- Панель управления – цифровая, с LCD-дисплеем, отображением основных параметров работы и аварийных сообщений.
- Электростартер и аккумуляторные батареи – в комплекте.
- Встроенный топливный бак – в комплекте.
- Генераторная установка должна быть предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды до +40 °С и высоте установки до 1000 м над уровнем моря.
- Генераторная установка должна соответствовать требованиям ISO 8528 или эквивалентным международным стандартам

3.2 Подтверждение мощности и нагрузки

- Предлагаемая генераторная установка должна соответствовать расчетной электрической нагрузке объекта Заказчика.
- Участник должен предоставить техническое подтверждение соответствия предлагаемой мощности фактической нагрузке объекта с указанием PRP и ESP.
- В техническом предложении должны быть указаны номинальная (PRP) и резервная (ESP/Standby) мощности, расход топлива при различных

уровнях нагрузки и максимальная допустимая нагрузка генераторной установки.

3.3 Система автоматического ввода резерва (ABP/ATS)

- Генераторная установка должна обеспечивать автоматический запуск, остановку и переключение нагрузки при работе совместно с системой автоматического ввода резерва (ABP/ATS).
- Участник должен указать в техническом предложении состав и технические характеристики предлагаемой системы ABP/ATS.
- Совместимость генераторной установки с существующей электрической системой объекта Заказчика должна быть подтверждена участником.
- ABP/ATS соответствующей мощности должен входить в комплект.

3.4 Монтаж и пусконаладочные работы

Комплект поставки должен включать:

- доставку оборудования до объекта Заказчика на условиях, предусмотренных тендерной документацией;
- монтаж генераторной установки;
- пусконаладочные работы;
- подключение генераторной установки к электрической системе объекта;
- необходимые электромонтажные и строительные работы, предусмотренные техническим решением;
- ввод оборудования в эксплуатацию;
- проверку работоспособности системы совместно с ABP/ATS.

Все работы и материалы, необходимые для полноценного ввода генераторной установки в эксплуатацию, должны быть четко указаны участником в техническом и коммерческом предложении.

3.5 Топливная система

- Встроенный топливный бак не менее 500 л либо минимум 8 часов работы при 75% нагрузки.
- Участник должен указать номинальный объём топливного бака, полезный объём, расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) и расчётное время автономной работы.
- Расчёт автономности должен выполняться на основании подтверждённого производителем расхода топлива при нагрузке 75%.

3.6 Уровень шума

- Генераторная установка должна поставляться в шумозащитном всепогодном кожухе.

- Участник должен указать гарантированный уровень шума генераторной установки не более 75 дБ(А) на 7 м при 75% нагрузки.

3.7 Заводские и приемочные испытания

- До поставки оборудования Заказчик вправе потребовать проведение заводских приемочных испытаний (FAT).
- Результаты FAT должны быть оформлены соответствующим протоколом.
- После монтажа генераторной установки на объекте Заказчика должны быть проведены пусконаладочные и приемочные испытания (SAT).
- В ходе SAT должна быть проверена работа генератора под нагрузкой, автоматический запуск, остановка, работа АВР/ATS, параметры напряжения и частоты, а также основные защитные и аварийные функции.
- Окончательная приемка генераторной установки осуществляется после успешного завершения SAT и подписания соответствующего акта.

3.8 Документация и обучение

Комплект поставки должен включать:

- техническую документацию на русском или английском языке;
- паспорт оборудования;
- руководство по эксплуатации;
- электрические схемы;
- схемы подключения;
- документы и сертификаты производителя;
- протокол FAT — в случае проведения FAT;
- протокол SAT;
- гарантийный талон;
- перечень рекомендуемых запасных частей и расходных материалов;
- обучение представителей Заказчика правилам эксплуатации и основам технического обслуживания генераторной установки.

3.9 Гарантия и сервисное обслуживание

- Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с даты окончательной приемки оборудования после успешного проведения SAT.
- Участник должен указать условия гарантийного обслуживания, перечень гарантийных случаев и исключений.
- Поставщик должен обеспечить техническую поддержку и сервисное обслуживание в течение гарантийного периода.

- Участник должен указать срок реакции на обращение Заказчика по гарантийному или аварийному случаю (SLA).
- В случае возникновения критической неисправности, препятствующей эксплуатации основного генератора, Поставщик должен предусмотреть возможность предоставления временной дизельной генераторной установки необходимой мощности на период устранения неисправности, если ремонт не может быть выполнен в согласованный срок.

3.10 Требования к коммерческому предложению

В коммерческом предложении участник должен указать:

- стоимость генераторной установки;
- стоимость АВР/ATS, если он не входит в базовую комплектацию;
- стоимость доставки;
- стоимость монтажных и пусконаладочных работ;
- стоимость необходимых строительных и электромонтажных работ;
- гарантийный срок;
- срок поставки;
- условия оплаты;
- валюту предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия предоставления банковской гарантии на авансовый платеж и гарантии исполнения договора в соответствии с требованиями тендерной документации.

3.11 Требования к поставщику

Участник должен предоставить:

- техническое описание предлагаемой генераторной установки;
- официальную техническую документацию производителя;
- указание производителя, модели двигателя и альтернатора;
- подтверждение того, что предлагаемое оборудование является новым и не бывшим в эксплуатации;
- сведения об авторизованном сервисном обслуживании и наличии запасных частей;
- информацию о сроках поставки и выполнения монтажных работ.

3.12 Необходимое количество товара указана в Приложении №2 к этому документу.

4. Сроки и место поставки товара

4.1 Сроки поставки определяются в Договоре между Заказчиком и Исполнителем отдельно. Общий срок выполнения заказа должен составлять от 10 до 25 рабочих дней.

4.2 Место поставки – Головной офис Заказчика, расположенный по адресу ул. Бободжона Гафурова, 45, Душанбе, Республика Таджикистан.

5. Условия, которые обязательны при заключении Договора.

5.1 **Условия оплаты:** предоплата в размере 50 % от стоимости оборудования после подписания договора. Окончательный расчет производится после поставки оборудования, выполнения монтажных и пусконаладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию и подписания Сторонами Акта приема-передачи (или Акта выполненных работ).

5.2 Открытие текущего счета в Банка для осуществления всех расчетов по договору после утверждения итогов Тендера, в случае признания Участника победителем Тендера, за исключением иностранных компаний.

5.3 Гарантийные обязательства

Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан.

Гарантийный срок на поставляемый дизельный генератор должен составлять **не менее 2 (двух) лет** с даты подписания акта приема-передачи оборудования либо в соответствии с гарантийными обязательствами производителя.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять все неисправности и дефекты оборудования, возникшие не по вине Заказчика, включая замену неисправных узлов, агрегатов и комплектующих, а также выполнение всех необходимых ремонтных работ.

Гарантия должна распространяться на все основные компоненты оборудования, включая:

- двигатель;
- альтернатор;
- панель управления;
- систему автоматического ввода резерва (АВР) (при наличии в комплекте поставки);

- систему охлаждения;
- топливную систему;
- электрические компоненты и иные комплектующие, входящие в состав поставляемого оборудования.

Поставщик обязан обеспечить сервисное обслуживание оборудования в течение всего гарантийного периода, включая выезд квалифицированного сервисного специалиста к месту эксплуатации оборудования **в течение не более 12 часов** с момента получения заявки Заказчика.

В случае невозможности устранения неисправности на месте эксплуатации Поставщик обязан выполнить ремонт либо заменить неисправное оборудование (или его основные узлы) на аналогичное, соответствующее требованиям договора, **в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней** с даты получения письменного уведомления Заказчика.

Поставщик обязан обеспечить наличие оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для выполнения гарантийного ремонта, и их предоставление в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующей заявки.

В случае отсутствия необходимой оригинальной запасной части на рынке и необходимости её поставки непосредственно от изготовителя, срок её поставки не должен превышать 7 (семи) рабочих дней с даты получения заявки.

За нарушение сроков исполнения обязательств по договору Поставщик уплачивает пеню в размере **не менее 0,1 % от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки**, если иное не предусмотрено законодательством Республики Таджикистан.

6. Информация о валюте.

6.1 Стоимость продукции указывается национальной валюте (сомони) или в долларах США на условиях DDP. При анализе коммерческих предложений суммы будут учитываться в национальной валюте – сомони по курсу Национального банка Республики Таджикистана на день вскрытия конвертов с коммерческими предложениями согласно Спецификациям

6.2 Ценовые предложения должны учитывать все расходы: на транспортировку, страхование, уплату таможенных, налоговых и других обязательных платежей.

7. Квалификационные критерии для Участников.

7.1 Для участия в Тендере организации, представители организации должны предоставить квалификационную заявку (Приложение 1). В заявке в обязательном порядке должна быть информация:

- Наличие необходимых технических средств, оборудования, квалифицированного персонала и материально-технической базы для выполнения поставки, монтажа, пусконаладочных работ и ввода дизельного генератора в эксплуатацию.
- Наличие возможности осуществления гарантийного, послегарантийного и сервисного обслуживания дизельного генератора, включая проведение диагностики, технического обслуживания, ремонта, поставку оригинальных запасных частей, а также оперативный выезд сервисных специалистов к месту эксплуатации оборудования.

7.2 Участники Тендера должны предоставить следующие документы:

- выписка из Устава с указанием полного и сокращенного наименования организации, юридического статуса предприятия, видов деятельности, участников предприятия, уставного фонда.
- копия свидетельства плательщика НДС;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- сертификат производителя, дилера или представителя;

8. Подача Тендерных предложений

8.1 Тендерное предложение составляется на имя Банка и подается на фирменном бланке Участника, подписанное руководителем или уполномоченным лицом.

8.2 Тендерное предложение отправляется в заклеенном и запечатанном конверте с указанием названия, почтового адреса, контактных телефонов, других контактных данных Участника и обязательной отметкой на конверте:

«Документация по открытому тендеру на выбор поставщика генератора с выполнением работ по поставке, установке и вводу в эксплуатацию для ЗАО «Спитамен Банк» «Не открывать до процедуры вскрытия Тендерных предложений!»,

8.3 Адрес для подачи Тендерного предложения: ЗАО «Спитамен Банк, 734064, г. Душанбе, ул. Бободжона Гафурова 45.

8.4 Каждый участник имеет право подать только одно Тендерное предложение.

8.5 Тендерное предложение составляется на русском или таджикском языке.

8.6 Тендерные предложения, оформленные с нарушением данных требований, к рассмотрению не принимаются.

9. Предельный срок подачи Тендерного предложения.

9.1 Предельный срок подачи Тендерных предложений — __-__-2026 г. (по времени Душанбе).

9.2 После окончания срока подачи Тендерных предложений Участников в Тендерную комиссию, без официального запроса Банка прием дополнительной информации к этим Тендерным предложениям не осуществляется.

10 Место дата и время вскрытия Тендерных предложений.

10.1 Вскрытие тендерных предложений осуществляется по адресу: 734064, г. Душанбе, ул. Бободжона Гафурова, 45, в здании Головного офиса Банка.

11.Выбор победителя Тендера.

11.1 Тендерное предложение может быть отклонено в случае, если Участник не соответствует квалификационным критериям или не отвечает требованиям Тендерной документации.

11.2 Принятие окончательного решения о победителе Тендера происходит на закрытом заседании Тендерной комиссии без приглашения Участников тендера.

11.3 При определении Победителя используются следующие критерии:

- стоимость предложений;
- срок гарантии на оборудование и возможность обслуживания после гарантийного срока;
- сроки выполнения работ;
- условия оплаты;
- качество оборудования и его технические возможности;

12.Информация для контактов:

12.1 Для получения дополнительной информации по условиям/проведению Тендера обращаться уполномоченному сотруднику Банка для получения разъяснений по всем вопросам по телефон (44)-640-65-65 или письменно на e-mail: tender@spitamen.com.

13.Приложения:

1. Квалификационная заявка.
2. Спецификация и Техническое задание на поставку, установку и ввод в эксплуатацию дизельного генератора мощностью 180–200 кВт.

1. Квалификационная заявка.

Общая информация:		
1	Полное наименование	
2	Вид собственности	
3	Место регистрации	
4	Дата регистрации	
5	ИНН (Индивидуальный налоговый номер)	
6	Номер свидетельства плательщика НДС	
7	Ф.И.О., должность, паспортные данные, ИНН руководителя	
8	Ф.И.О., должность, паспортные данные, ИНН главного бухгалтера	
9	Ф.И.О., должность, паспортные данные, ИНН лица, имеющего право подписи	
Контактная информация:		
1	Юридический адрес	
2	Фактический адрес	
3	Телефон	
4	Факс	
5	E-mail	
6	Интернет сайт	
Квалификационные данные Участника Тендера		
Лицензии, сертификаты:		
1	Наличие лицензии на осуществление определённого вида хозяйственной деятельности, являющегося предметом тендера (в случае, если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Республики Таджикистан), приложить копии	
2	Сертификат производителя, дилера или представителя	
Опыт работы по виду деятельности, являющимся предметом тендера:		
1	Общий период работы на рынке, лет	
2	Период работы по данному виду деятельности, лет	

3	Общая сумма контрактов, долл. (допускается указание ориентировочной суммы)	
Отсутствие претензий со стороны государственных органов (Нет / Да; если "Да" - указать детали):		
1	Наличие неисполненных предписаний судебного органа	
2	Нахождение компании в процессе ликвидации, реорганизации или под процедурой банкротства	
3	Нахождение имущества под арестом либо в налоговом залоге	
4	Наличие возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в отношении руководителей	

2. Спецификация

*Все цены должны указываться с учетом условия поставки DDP (налоги таможенные пошлины, транспортировку, страхование и другие обязательные платежи).

Наименование	Технические характеристики	Рекомендуемые модели (или эквивалент):	Кол-во
Дизельный генератор	Дизельная генераторная установка в шумозащитном всепогодном кожухе. Номинальная мощность (PRP) 180–200 кВт; резервная мощность (ESP/Standby) — согласно технической документации производителя; напряжение 400/230 В; частота 50 Гц; 3-фазная; PF 0,8; дизельный двигатель с жидкостным охлаждением; синхронный бесщеточный альтернатор, IP23 или выше; цифровая панель управления с LCD-дисплеем; электростартер и АКБ; встроенный топливный бак, обеспечивающий не менее 8 часов автономной работы при нагрузке 75%; совместимость с АВР/ATS; уровень шума — не более 75 дБ(А) на расстоянии 7 м при нагрузке 75%; эксплуатация при температуре до +40 °С и высоте до 1000 м; соответствие ISO 8528 или эквиваленту. Комплект поставки включает монтаж, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, FAT/SAT, документацию и обучение. Гарантия — не менее 24 месяцев. Комплект поставки должен включать монтаж,	Предлагаемая дизельная генераторная установка должна соответствовать всем техническим требованиям настоящего технического задания. Допускается поставка оборудования любого производителя (Cummins, FG Wilson, Caterpillar, AKSA, KOHLER, Teksan, KJ Power, Genpower, Weichai, Yuchai или эквивалент), при условии полного соответствия установленным техническим характеристикам.	1 шт

	пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, техническую документацию на русском или английском языке, гарантийный талон и обучение представителей Заказчика.		
--	---	--	--

Примечание: Участник тендера вправе предложить оборудование эквивалентного или более высокого класса с техническими характеристиками, не уступающими требованиям настоящего технического задания.

**** Оплата производится в национальной валюте (сомони) или долларах США по официальному курсу Национального Банка Таджикистана на день оплаты, путем перечисления средств на расчетный счет Победителя Тендера.**